



Prüfbericht / Test report

Fixelement / Fixed glazing

Statische Belastung / Static loading

EN 1628

Dynamische Belastung / Dynamic loading

EN 1629

Manueller Einbruchversuch / Manual burglary attempts

EN 1630

Auftraggeber / Client: Autera GmbH
Lampenstegstraße 47a, 6971 Hard, Österreich

Identifikation / Identification: G-Fix mit ca. 200 mm Eckverklebung


Bezeichnung / Designation: Festfeld - Glas, Holz-Alu
Fixed panel - glass, wood-aluminium

Abmessungen / Dimensions: Breite / Width: 1.225 mm
Höhe / Height: 1.225 mm

Rahmenmaterial / Frame material: Holz / Wood
Eiche / Oak

Bautiefe / Construction depth: Rahmen / Frame: 80 mm
Flügel / Casement: --- mm

Falzsystem / Rebate System: Einfachfalz
Single window rebate



Einstufung Prüfelement lt. Angabe Hersteller / Grading test element acc. to manufacturer

Statische Belastung / Static loading		EN 1627	RC 3
Dynamische Belastung / Dynamic loading		EN 1627	RC 3
Manueller Einbruchversuch / Manual burglary attempts		EN 1627	RC 3
Gesamtklassifizierung Einbruchhemmung / Overall classification burglar resistance		EN 1627	RC 3